

## 35.170.5210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.170.5210

**Tanımı** 360° radar sensörü

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1128,64      | 239,71        | 119,86          |
| 2025-Kasım  | 1118,21      | 237,66        | 118,83          |
| 2025-Ekim   | 1099,45      | 231,76        | 115,88          |
| 2025-Eylül  | 1065,59      | 224,49        | 112,25          |
| 2025-Ocak   | 909,09       | 194,06        | 97,03           |
| 2024        | 630,00       | 79,98         | 39,99           |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.170.5210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

220 - 240 volt Őebeke geriliminde, -20°C ve +40°C arası sıcaklıkta alıŐabilen, sensör üzerinden trimpotlarla devrede kalma süresi ayarı ve gün iŐıđı ayarı yapılabilen, Atık Elektrikli ve Elektronik EŐyaların Kontrolü Yönetmeliđi'ne, (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliđine, TS EN 60669-2-1 standartlarına uygun olarak üretilmiŐ ve CE uygunluk iŐaretiyle piyasaya arz edilmiŐ, duvar tipi olanda optik algılayıcısı dijital yapıda ve 180° ön tarafındaki alanda, tavan tipi olanda 360° çevresindeki alanda algılama yeteneđine sahip olan, duvar tipi sıva üstü hareket sensörünün temini, iŐyerine nakli, bađlantılarının ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve iŐilik dahil iŐler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıŐtır.

## 35.170.5210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri   |        |          |
| 30.170.5210 |                 | 360° radar sensörü / Hareket Sensörleri / LED ARMATÜRLER (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri  |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat   | 0,150000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası   | Saat   | 0,300000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı  | Saat   | 0,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.