

## 25.288.5203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.288.5203 (193-203)

**Tanımı** Ø=160, İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4234,20	1253,00	626,50
2025-Kasım	4193,01	1242,26	621,13
2025-Ekim	4078,78	1211,38	605,69
2025-Eylül	3994,19	1173,41	586,71
2025-Ocak	3483,13	1014,38	507,19
2024	2972,25	768,50	384,25
2023-2	1761,88	465,63	232,82
2023-1	1282,00	285,75	142,88
2022-3	1050,50	184,44	92,22
2022-2	1007,94	141,88	70,94
2022-1	653,13	141,88	70,94
2021	423,49	93,00	46,50
2020	359,88	76,21	38,11
2019	322,74	64,86	32,43
2018	230,00	32,00	16,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.288.5203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofrajlı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000 'deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200 'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltiilerek, montaj bedelleri eksiltiilmeden aynen ödenecektir. Listelenen Ø ölçüleri, bacanın iç (anma) çapıdır.

## 25.288.5203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5203		Ø 160 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.