

## 35.135.1903 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.135.1903 (725-403)

**Tanımı** 2001-6000/5 A Sn: 1, 10 VA, Ölçü Akım Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn: 0,5-1) (TS-620 EN 60044-1)  
Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5-1,  
ölçü akım trafosu temin ve montajı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2744,98	319,61	159,81
2025-Kasım	2713,33	316,86	158,43
2025-Ekim	2654,44	309,00	154,50
2025-Eylül	2618,49	299,31	149,66
2025-Ocak	2233,65	258,75	129,38
2024	1530,00	168,00	84,00
2023-2	1060,00	88,00	44,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	888,00	55,00	27,50
2022-3	676,00	35,50	17,75
2022-2	667,17	27,30	13,65
2022-1	241,00	27,30	13,65
2021	138,00	19,50	9,75
2020	138,00	19,50	9,75
2019	127,00	16,60	8,30
2018	101,00	13,10	6,55

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.135.1903 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5 - 1, ölçü akım trafosu temin ve montajı.

## 35.135.1903 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.135.1903		2001 - 6000/5 A Sn1, 10 VA. / Ölçü Akım Trafosu: ( 1kV 5-10 VA, Sn: 0,5 -1) (TS-620 EN 60044-1) / Ölçü Aletleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.