

## 35.140.3607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.3607 (727-712)

**Tanımı** 3x35+16/16 mm<sup>2</sup>, TS 1178 IEC 60502'ye uygun 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1155,69	148,24	74,12
2025-Kasım	1138,63	146,96	73,48
2025-Ekim	1099,28	143,30	71,65
2025-Eylül	1073,45	138,83	69,42
2025-Ocak	920,66	120,00	60,00
2024	676,00	74,00	37,00
2023-2	562,00	38,80	19,40
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	436,00	24,20	12,10
2022-3	407,00	15,60	7,80
2022-2	402,50	12,00	6,00
2022-1	203,00	12,00	6,00
2021	121,00	9,20	4,60
2020	78,00	8,35	4,18
2019	77,50	8,00	4,00
2018	59,50	6,30	3,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.3607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS IEC 60502-1+A1'e uygun YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) besleme hattı tesis edilmesi. Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

## 35.140.3607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.3607		3x35 + 16/16 mm <sup>2</sup> / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,110000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,230000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,110000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.