# 25.288.5111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.288.5111** **(193-111)** |
| Tanımı | Ø=400, Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Isıtma Sistemleri Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 6203,66 | 1269,21 | 634,61 |
| 2025-Kasım | 6142,39 | 1258,33 | 629,17 |
| 2025-Ekim | 5973,15 | 1227,05 | 613,53 |
| 2025-Eylül | 5857,51 | 1188,60 | 594,30 |
| 2025-Ocak | 5113,75 | 1027,50 | 513,75 |
| 2024 | 4670,00 | 778,75 | 389,38 |
| 2023-2 | 2760,63 | 471,88 | 235,94 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2048,38 | 288,38 | 144,19 |
| 2022-3 | 1716,30 | 186,06 | 93,03 |
| 2022-2 | 1673,36 | 143,13 | 71,57 |
| 2022-1 | 1040,63 | 143,13 | 71,57 |
| 2021 | 672,98 | 93,80 | 46,90 |
| 2020 | 590,56 | 76,88 | 38,44 |
| 2019 | 579,10 | 65,41 | 32,71 |
| 2018 | 462,00 | 34,50 | 17,25 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.288.5111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Metal bacalar için olan: TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 standartlarına uygun olarak imal edilmiş, baca borusu, TE parçaları, dirsekler, yoğuşma toplayıcı parçası, taşıyıcı sehpası, adaptörü, baca temizleme kapağı, yatayda gerektiğinde ikinci temizleme kapağı, muf ve kelepçe geçmeli, yatay ve düşey yükleri taşımak için gerekli konsol, dayanma ve destekleme parçaları, baca sisteminin topraklaması yapılmış, malzeme tanımını belirten işaretlemeleri, imalatçının CE belgesindeki ürününe ait etiket tanımlaması ile uygulanacak baca üzerindeki işaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş baca plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajının MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Üretici veya Distribütör Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bacanın kontrolünün yapılması ve uygunluk onayının verilmesi. (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.)
Not: Baca taşıma sehpası, taşıma konsolları, çelik halat, merdiven ve çelik konstrüksiyon, paratoner ve tutucular BFT 15.550.1202 pozundan hesaplanacaktır. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olan bacalar, onaylı projede belirtilen tüm bileşenleriyle birlikte bağlantıları ve montajı yapılarak çalışır halde teslim edilecektir. Paratoner tanıma dâhil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.288.5111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.288.5111 | | Ø 400 / Tek Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 1,700000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 1,700000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.