

## 35.135.1901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.135.1901 (725-401)

**Tanımı** 100-500/5 A, Ölçü Akım Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn: 0,5-1) (TS-620 EN 60044-1) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5-1, ölçü akım trafosu temin ve montajı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1152,10	319,61	159,81
2025-Kasım	1139,44	316,86	158,43
2025-Ekim	1114,06	309,00	154,50
2025-Eylül	1095,36	299,31	149,66
2025-Ocak	936,63	258,75	129,38
2024	557,00	89,50	44,75
2023-2	381,00	46,90	23,45
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	317,00	29,30	14,65
2022-3	240,00	18,90	9,45
2022-2	235,05	14,50	7,25
2022-1	90,50	14,50	7,25
2021	52,50	10,30	5,15
2020	52,50	10,30	5,15
2019	45,20	8,80	4,40
2018	36,00	6,95	3,48

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.135.1901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5 - 1, ölçü akım trafosu temin ve montajı.

## 35.135.1901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.135.1901		100 - 500/5 A. / Ölçü Akım Trafosu: ( 1kV 5-10 VA, Sn: 0,5 -1) (TS- 620 EN 60044-1) / Ölçü Aletleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.