

## 35.140.3534 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.3534 (727-709)

**Tanımı** 4x10/10 mm<sup>2</sup>, TS 1178 IEC 60502'ye uygun 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	507,04	118,13	59,07
2025-Kasım	499,94	117,11	58,56
2025-Ekim	483,23	114,19	57,10
2025-Eylül	471,43	110,63	55,32
2025-Ocak	404,71	95,63	47,82
2024	278,00	45,60	22,80
2023-2	226,00	24,00	12,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	174,00	15,00	7,50
2022-3	161,00	9,70	4,85
2022-2	158,76	7,45	3,73
2022-1	76,00	7,45	3,73
2021	45,80	5,70	2,85
2020	30,20	5,15	2,58
2019	30,00	4,95	2,48
2018	23,90	3,90	1,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.3534 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS IEC 60502-1+A1'e uygun YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) besleme hattı tesis edilmesi. Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

## 35.140.3534 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.3534		4x10 /10 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,090000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,180000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,090000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.