

25.235.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.235.1008 (165-1008)

Tanımı 50 kW anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu en az 1.200 cm boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	110021,41	19550,41	9775,21
2025-Kasım	108631,89	19365,85	9682,93
2025-Ekim	107446,31	18898,85	9449,43
2025-Eylül	105323,58	18310,81	9155,41
2025-Ocak	88311,56	15824,06	7912,03
2024	77899,81	12012,31	6006,16
2023-2	57995,28	7320,28	3660,14
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	40013,78	4551,28	2275,64
2022-3	35241,64	3004,76	1502,38
2022-2	34585,49	2348,61	1174,31
2022-1	21806,95	2269,45	1134,73
2021	14378,25	1475,61	737,80
2020	11944,60	1214,76	607,38
2019	10789,29	1034,89	517,45
2018	8090,00	760,00	380,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.235.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 416-1 standardında, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; gaz yakan bir yakıcı (brülör), yakıcıya bağlanan yüksek sıcaklığa dayanıklı paslanmaz çelik SS veya titanyum alaşımli alüminize çelik malzemelerden mamul alev borusu, ısı işlem görmüş alüminize radyant boruları, alüminyum veya alüminize yansıtıcıları, paslanmaz çelik SS malzemedan mamul kaplinli veya flanş bağlantılı ve türbülötörü, galvaniz kaplı boru ve yansıtıcı braketleri (askı malzemeleri) ile yakıcıdan yanma havası ve yanma ürünlerini emerek egzost borusu ile dışarı atan yüksek sıcaklığa (250 C) dayanıklı bir vakum fanı içeren vakumlu veya üflemlı tip radyant ısıtıcının işyerinde temini ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.235.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.235.1008		50 kWatt anma gücünde 300 cm boyunda alev borusu en az 1200 cm. boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz tip borulu üniter radyant ısıtıcı. / Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı / Isıtıcılar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	11,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	23,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	23,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.