

25.240.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.240.1110 (167-510)

Tanımı Isı Gücü kcal/h: 32.000, En Çok Hava Miktarı m³/h: 5.000, Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	71669,59	3196,20	1598,10
2025-Kasım	70730,19	3168,78	1584,39
2025-Ekim	70107,56	3090,00	1545,00
2025-Eylül	68849,19	2993,18	1496,59
2025-Ocak	57450,00	2587,50	1293,75
2024	42597,50	1960,00	980,00
2023-2	31287,50	1187,50	593,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	22230,00	730,00	365,00
2022-3	13114,38	471,25	235,63
2022-2	13005,63	362,50	181,25
2022-1	8025,00	362,50	181,25
2021	5185,81	237,63	118,81
2020	4309,66	194,75	97,38
2019	3213,83	165,75	82,88
2018	2200,00	47,10	23,55

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.240.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kalite belgeli, iç veya karışım hava emişli 1500 d/min elektrik motoru ile direkt akuple, statik ve dinamik bakımından dengelenmiş santrifüj vantilatörlü; galvaniz banyosundan geçirilmiş ısıtıcı en az 1,5 m uzunlukta zincirli ayarlanabilen kanatlı üfleme menfezi, galvaniz tel kafesli demir ağızlı sentetik tabanca boyalı kasası, sarsıntısız ve gürültüsüz, sıcak su, kızgın su ve buhar ile çalışan duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazının işyerinde temini ve yerine montajı. 15 °C sıcaklığında hava emişli ve 90/70 °C sıcak su ile çalıştığına vereceği ısı gücü fiyata esas alınacaktır. Isıtıcının patent boru veya bakır boru alüminyum kanatlı serpantinden yapılması halinde birim fiyatları % 30 artırılabilecektir ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.240.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.240.1110		Isı Gücü kcal/h 32.000 En Çok Hava Miktarı m ³ /h 5.000 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgesi) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.