

25.240.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.240.1111 (167-511)
Tanımı	Isı Gücü kcal/h: 40.000, En Çok Hava Miktarı m³/h: 5.500, Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	96022,96	3196,20	1598,10
2025-Kasım	94759,21	3168,78	1584,39
2025-Ekim	93943,15	3090,00	1545,00
2025-Eylül	92271,66	2993,18	1496,59
2025-Ocak	76962,50	2587,50	1293,75
2024	57047,50	1960,00	980,00
2023-2	41987,50	1187,50	593,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	29867,50	730,00	365,00
2022-3	17610,63	471,25	235,63
2022-2	17501,88	362,50	181,25
2022-1	10750,00	362,50	181,25
2021	6944,49	237,63	118,82
2020	5046,00	194,75	97,38
2019	3630,93	165,75	82,88
2018	2500,00	52,50	26,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.240.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kalite belgeli, iç veya karışım hava emişli 1500 d/min elektrik motoru ile direkt akuple, statik ve dinamik bakımından dengelenmiş santrifüj vantilatörlü; galvaniz banyosundan geçirilmiş ısıtıcı en az 1,5 m uzunlukta zincirli ayarlanabilen kanatlı üfleme menfezi, galvaniz tel kafesli demir ağızlı sentetik tabanca boyalı kasası, sarsıntısız ve gürültüsüz, sıcak su, kızgın su ve buhar ile çalışan duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazının işyerinde temini ve yerine montajı. 15 °C sıcaklığında hava emişli ve 90/70 °C sıcak su ile çalıştığında vereceği ısı gücü fiyata esas alınacaktır. Isıtıcının patent boru veya bakır boru alüminyum kanatlı serpantinden yapılması halinde birim fiyatları % 30 artırılabacaktır ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.240.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.240.1111		Isı Gücü kcal/h 40.000 En Çok Hava Miktarı m³/h 5.500 / Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip). / Sıcak Hava Cihazları , (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.