

35.115.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.115.1501

Tanımı In: 0.25-0.4 'e kadar (Icu: 50 kA) Motor koruma şalterleri

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1495,13	399,54	199,77
2025-Kasım	1478,63	396,10	198,05
2025-Ekim	1445,74	386,26	193,13
2025-Eylül	1421,76	374,15	187,08
2025-Ocak	1215,54	323,44	161,72
2024	890,00	79,00	39,50
2023-2	474,00	41,50	20,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	386,00	25,90	12,95
2022-3	268,00	16,70	8,35
2022-2	263,82	12,80	6,40
2022-1	204,00	12,80	6,40
2021	115,00	9,10	4,55
2020	108,00	7,45	3,73
2019	107,00	7,15	3,58
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.115.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Motor koruma şalterleri, esas olarak motorların ON/OFF şeklinde manuel olarak kontrolünü sağlarlarken kısa devre, aşırı yük ve faz hatasına karşı termik ve manyetik koruma gerçekleştiren, termik ayar sahasına sahip olan, TS EN 60947-1, TS EN 60947-2, TS EN 60947-4-1 standartlarına uygun, CE işareti ile piyasaya arz edilmiş cihazın temini, her nevi malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı

Not: In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi.

35.115.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.115.1501		In: 0.4 'e kadar (Icu: 50 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.