

35.115.1556 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.115.1556
Tanımı	In: 16-20 'e kadar (Icu: 100 kA) Motor koruma şalterleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1953,08	399,54	199,77
2025-Kasım	1931,13	396,10	198,05
2025-Ekim	1888,60	386,26	193,13
2025-Eylül	1859,68	374,15	187,08
2025-Ocak	1588,44	323,44	161,72
2024	1270,00	120,00	60,00
2023-2	674,00	63,00	31,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	548,00	39,20	19,60
2022-3	381,00	25,30	12,65
2022-2	374,26	19,40	9,70
2022-1	306,00	19,40	9,70
2021	173,00	13,80	6,90
2020	162,00	11,30	5,65
2019	161,00	10,80	5,40
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.115.1556 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Motor koruma şalterleri, esas olarak motorların ON/OFF şeklinde manuel olarak kontrolünü sağlarlarken kısa devre, aşırı yük ve faz hatasına karşı termik ve manyetik koruma gerçekleştiren, termik ayar sahasına sahip olan, TS EN 60947-1, TS EN 60947-2, TS EN 60947-4-1 standartlarına uygun, CE işareti ile piyasaya arz edilmiş cihazın temini, her nevi malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı

Not: In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi.

35.115.1556 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.115.1556		In: 20 'e kadar (Icu: 100 kA) / Motor koruma şalteri / KORUMA, KUMANDA VE ANAHTARLAMA ÜRÜNLERİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.