

35.125.2900 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.125.2900
Tanımı	Pano Termostatı: (Ölçü: Ad.) Raya monte edilebilir, en az IP20 koruma sınıflı, 0 ile +60°C arasında çalışabilen, TS EN IEC 60335-1 standardına uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş termostatın temini, montajı ve işler halde teslimi.
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.2900 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiğı



Yapım Şartları

Pano Termostatı: (Ölçü: Ad.)
Raya monte edilebilir, en az IP20 koruma sınıflı, 0 ile +60°C arasında çalışabilen, TS EN IEC 60335-1 standardına uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş termostatin temini, montajı ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.2900 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.