

35.130.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.130.2101 (723-514)
Tanımı	En az 5 kademeli Reaktif Güç Kontrol Rölesi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9757,36	1879,89	939,95
2025-Kasım	9647,40	1863,78	931,89
2025-Ekim	9435,31	1817,43	908,72
2025-Eylül	9293,08	1760,49	880,25
2025-Ocak	7936,28	1521,88	760,94
2024	4570,00	561,00	280,50
2023-2	2650,00	295,00	147,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2140,00	184,00	92,00
2022-3	2070,00	119,00	59,50
2022-2	2036,85	91,50	45,75
2022-1	914,00	91,50	45,75
2021	548,00	91,50	45,75
2020	506,00	91,50	45,75
2019	480,00	78,00	39,00
2018	411,00	61,50	30,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.130.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

1 Akım Trafolu 220 V AC beslemeli, Otomatik C/k ayarlı değerlerini ölçebilen ve pano montajına uygun ebatlardaki cihazın işyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

35.130.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.130.2101		En az 5 kademeli / TEK FAZLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ / RÖLELER (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.