

35.125.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.125.1107 (718-106)

Tanımı 3x160 A'e kadar, Kuru tip koruyucusuz kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10544,84	731,89	365,95
2025-Kasım	10421,65	725,60	362,80
2025-Ekim	10197,16	707,58	353,79
2025-Eylül	10068,71	685,40	342,70
2025-Ocak	8582,90	592,50	296,25
2024	7410,00	146,00	73,00
2023-2	3040,00	76,50	38,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2510,00	47,80	23,90
2022-3	2030,00	30,90	15,45
2022-2	2021,63	23,70	11,85
2022-1	1340,00	23,70	11,85
2021	747,00	16,90	8,45
2020	747,00	16,90	8,45
2019	711,00	16,20	8,10
2018	509,00	12,80	6,40

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

AC3 sınıfı, koruyucu röleleri bulunmayan ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nevi malzeme ve işçilik dâhil. Ölçü: Monte edilmiş kontaktör adedi sayılır.

35.125.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.125.1107		3 x 160 A.e kadar / Kuru tip koruyucusuz kontaktörler / Kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,900000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.