

### 35.125.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.125.1201 (718-117)</b>                                         |
| <b>Tanımı</b>  | 15 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                 |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                        |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                            |


#### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2410,53      | 463,23        | 231,62          |
| 2025-Kasım  | 2383,35      | 459,25        | 229,63          |
| 2025-Ekim   | 2330,96      | 447,84        | 223,92          |
| 2025-Eylül  | 2295,84      | 433,80        | 216,90          |
| 2025-Ocak   | 1960,63      | 375,00        | 187,50          |
| 2024        | 1330,00      | 61,50         | 30,75           |
| 2023-2      | 550,00       | 43,90         | 21,95           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 449,00       | 27,40         | 13,70           |
| 2022-3      | 360,00       | 17,70         | 8,85            |
| 2022-2      | 355,04       | 13,60         | 6,80            |
| 2022-1      | 218,00       | 13,60         | 6,80            |
| 2021        | 123,00       | 9,65          | 4,83            |
| 2020        | 123,00       | 9,65          | 4,83            |
| 2019        | 117,00       | 9,25          | 4,63            |
| 2018        | 84,00        | 7,30          | 3,65            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.125.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

BFT No 35.125.1100 ile aynı, enerjilendiğinde ilk başta gücü deşarj direnci üzerinden alıp, ilk kalkış akımından sonra ana kontaktarı kapatacak kompanzasyon kontaktörü her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

### 35.125.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                     | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                        |        |          |
| 30.125.1201 |                 | 15 kVAR'a kadar kompanzasyon kontaktörü / Kompanzasyon kontaktörleri / KONTAKTÖRLER (TS - 3629) (TS EN 60947-4-1) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                         |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                   | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                            | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                   | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.