

## 25.625.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.625.1307 (590-507)

**Tanımı** 130x200 cm net geçiřli, 8 cm kalınlığında, krom kaplı sođuk hava depo kapısı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	47094,42	4396,85	2198,43
2025-Kasım	46262,57	4359,12	2179,56
2025-Ekim	45901,07	4250,77	2125,39
2025-Eylül	45253,97	4117,56	2058,78
2025-Ocak	37639,50	3559,50	1779,75
2024	28903,20	2698,20	1349,10
2023-2	18540,00	1635,00	817,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13510,50	997,50	498,75
2022-3	11916,30	643,50	321,75
2022-2	11767,80	495,00	247,50
2022-1	6900,00	495,00	247,50
2021	4545,00	320,62	160,31
2020	0,00	0,00	0,00
2019	2940,00	223,20	111,60
2018	2328,00	176,40	88,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.625.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluđunda poliüretan kullanılan, içerden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte sođuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işareti olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

## 25.625.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.