

25.305.2107/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.2107/34 (204-3108/3400)
00

Tanımı Pn 20 polipropilen boru 2 1/2", 75/12.5 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina dışında kanala, %18 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	574,26	118,07	59,04
2025-Kasım	571,86	117,04	58,52
2025-Ekim	565,11	114,14	57,07
2025-Eylül	555,96	110,57	55,29
2025-Ocak	479,08	95,58	47,79
2024	451,50	72,43	36,22
2023-2	334,46	43,88	21,94
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	249,62	26,89	13,45
2022-3	238,83	17,36	8,68
2022-2	234,83	13,37	6,69
2022-1	147,59	13,37	6,69
2021	80,02	8,74	4,37
2020	64,20	7,19	3,60
2019	59,40	6,11	3,06
2018	40,95	4,19	2,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2107/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlıđından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadıđı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

25.305.2107/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.