

## 25.305.2110/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 25.305.2110/33 (204-3111/3300)                                                                                                |
|         | 00                                                                                                                            |
| Tanımı  | Pn 20 polipropilen boru 5", 125/20.9 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş) |
| Birimi  | m                                                                                                                             |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                 |
| Fasikül | Müşterek Tesisat                                                                                                              |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2098,38      | 181,69        | 90,85           |
| 2025-Kasım  | 2091,09      | 180,13        | 90,07           |
| 2025-Ekim   | 2070,47      | 175,65        | 87,83           |
| 2025-Eylül  | 2041,47      | 170,14        | 85,07           |
| 2025-Ocak   | 1758,40      | 147,09        | 73,55           |
| 2024        | 1420,06      | 111,43        | 55,72           |
| 2023-2      | 1312,70      | 67,51         | 33,76           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 998,44       | 41,44         | 20,72           |
| 2022-3      | 983,75       | 26,75         | 13,38           |
| 2022-2      | 977,58       | 20,58         | 10,29           |
| 2022-1      | 600,58       | 20,58         | 10,29           |
| 2021        | 321,45       | 13,49         | 6,75            |
| 2020        | 257,43       | 11,06         | 5,53            |
| 2019        | 233,39       | 9,41          | 4,71            |
| 2018        | 165,30       | 5,87          | 2,94            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.2110/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığında içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

25.305.2110/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.