

25.300.1708/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.300.1708/B (201-1108/B)

Tanımı Polietilen kaplı doğalgaz boruları 88.9 mm (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1560,64	483,49	241,75
2025-Kasım	1551,60	479,33	239,67
2025-Ekim	1522,20	467,44	233,72
2025-Eylül	1491,31	452,76	226,38
2025-Ocak	1367,98	391,41	195,71
2024	1273,13	296,56	148,28
2023-2	789,06	179,69	89,85
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	578,91	110,16	55,08
2022-3	430,48	71,10	35,55
2022-2	414,06	54,69	27,35
2022-1	335,94	54,69	27,35
2021	196,79	35,85	17,93
2020	151,26	29,39	14,70
2019	135,94	25,00	12,50
2018	100,63	14,50	7,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.300.1708/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN ISO 3183; 2013 standardına uygun elik dođalgaz borularının zeri TS 5139 ve DIN 30670 standardına uygun olarak ekstrzyon metoduyla zeri polietilen ile kaplı dođalgaz boruların ilgili Őartname ve projesine uygun olarak dŐenmesi, bađlantılarının yapılması iin kullanılan her trl malzeme ve iŐilik dhil, fittings tespit malzemeleri ile boruların iŐyerinde temini ve yerine montajı. (Boru montaj malzemesi bedelleri 25.300.2100 ve 25.300.2200 pozlarından denecektir).

25.300.1708/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.