

25.300.1609/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.300.1609/B (201-1009/B)

Tanımı Dış Çap/Et Kalınlığı (mm): 114,3/6,0, ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1594,01	525,48	262,74
2025-Kasım	1584,64	520,95	260,48
2025-Ekim	1554,33	508,00	254,00
2025-Eylül	1522,31	492,08	246,04
2025-Ocak	1394,14	425,39	212,70
2024	1160,94	317,19	158,60
2023-2	739,06	192,19	96,10
2023-1	539,60	117,73	58,87
2022-3	396,29	75,98	37,99
2022-2	378,75	58,44	29,22
2022-1	308,44	58,44	29,22
2021	182,68	38,30	19,15
2020	140,76	31,39	15,70
2019	126,25	26,73	13,37
2018	93,13	16,13	8,07

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.300.1609/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, TS EN ISO 3183; 2012; 2013'ye uygun çelik doğal gaz borularının $\varnothing 114,3/6,0$ mm altındaki borular Gr-A, $\varnothing 114,3/6,0$ mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiş, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil, fittings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini, yerine montajı. (Boru montaj malzemesi bedelleri 25.300.2100 ve 25.300.2200 pozlarından ödenecektir).

25.300.1609/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.