

35.172.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.172.1702

Tanımı Taban Çapı/Kenarı: En az 80 mm, Direk Yüksekliği: En az 2.5 m aydınlatma direği / Aydınlatma Direği / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.172.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Aydınlatma Diređi: (Ölçü: Ad.)

Üzerine armatür monte edilen, kendisi ışık kaynađı olmayan taşıyıcı elemandır. Park ve bahçe aydınlatılması başta olmak üzere, yaya yolu, bisiklet yolu ve konut bölgeleri gibi alçak ve orta yükseklikteki yol aydınlatmalarında kullanılır.

Direk alüminyum veya galvanizli çelik malzemeden imal olmalı ve TS EN 40 standardına uygun olmalıdır.

Verilen ölçüler, diređin taban çapı veya kenar uzunluđu ile direk yüksekliđi (boy) ölçüleridir.

Diređin taşıyabileceđi maksimum armatür ađırlıđı ve hesaplanan rüzgar yükü deđerleri belirtilmelidir.

Diređin montajı için gerekli olan flanş boyutları ve ankraj detayları (temel tasarımı için) şartnamede veya ekli projelerde tanımlanmalıdır ve fiyata dahildir.

Diređin, montaj edileceđi yerin kazılması, beton ve demir malzemesi ve işçiliđi fiyata dahil olmayıp, ilgili pozlardan ödenir.

Aydınlatma diređinin tüm aksesuarları ile birlikte temini, sahada montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.172.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.