

## 35.195.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.195.1122 (790-122)

**Tanımı** 100 kW'a kadar, Üç fazlı 3.000 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	192726,93	3377,09	1688,55
2025-Kasım	190429,89	3335,89	1667,95
2025-Ekim	186373,54	3263,45	1631,73
2025-Eylül	184223,84	3164,21	1582,11
2025-Ocak	156913,70	2731,70	1365,85
2024	112400,00	2270,00	1135,00
2023-2	85860,00	1190,00	595,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	71300,00	741,00	370,50
2022-3	61830,00	479,00	239,50
2022-2	61717,20	368,00	184,00
2022-1	44610,00	368,00	184,00
2021	22970,00	283,00	141,50
2020	15580,00	257,00	128,50
2019	11160,00	219,00	109,50
2018	9680,00	173,00	86,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.195.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza, tipinde motoru kısa devre kafesli senkron devir 3000 d/min. Bir çift kutuplu 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi. (Konulması mecburi olan kompanzasyon kondansatörü ayrıca ödenecektir.

## 35.195.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.195.1122		100 kw.a kadar / Üç fazlı 3000 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.