

## 25.625.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.625.3103 (590-913)</b>                                                                                   |
| <b>Tanımı</b>  | 120 mm dolgulu, Her iki yüzü polyester boyalı, Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı SOĞUK ODA paneli (TS EN 14509) |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                                                 |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                  |
| <b>Fasikül</b> | Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı                                                                                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3626,13      | 722,61        | 361,31          |
| 2025-Kasım  | 3565,93      | 716,41        | 358,21          |
| 2025-Ekim   | 3530,90      | 698,61        | 349,31          |
| 2025-Eylül  | 3474,06      | 676,71        | 338,36          |
| 2025-Ocak   | 2902,50      | 585,00        | 292,50          |
| 2024        | 2159,75      | 443,50        | 221,75          |
| 2023-2      | 1412,50      | 268,75        | 134,38          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1078,75      | 163,75        | 81,88           |
| 2022-3      | 993,88       | 105,63        | 52,82           |
| 2022-2      | 969,50       | 81,25         | 40,63           |
| 2022-1      | 556,25       | 81,25         | 40,63           |
| 2021        | 377,50       | 64,05         | 32,03           |
| 2020        | 302,00       | 52,50         | 26,25           |
| 2019        | 244,00       | 44,30         | 22,15           |
| 2018        | 174,00       | 35,00         | 17,50           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.625.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Her iki yüzü 0,60 mm kalınlıkta, hijyenik malzeme kaplı, galvaniz sac arası poliizosiyanurat kaplı, (Yangına Tepki az B S2 d0, Poliizosiyanurat yoğunluğu en az 38-42 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, en az 125 gr/m<sup>2</sup> galvanizli sacdan mamul, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı), paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, ısı iletkenlik katsayısı (TS EN 12667) en fazla,  $\lambda=0,022$  W/mK olacak ve paneller TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı malzeme yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.625.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                    | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                       |                |          |
| 20.625.3103 |                 | 120 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici) | m <sup>2</sup> | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                        |                |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                  | Saat           | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                            | Saat           | 1,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                   | Saat           | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.