

25.320.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.320.1208 (207-408)
Tanımı	200 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, PN 6-10
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	24739,24	1438,29	719,15
2025-Kasım	23630,25	1425,95	712,98
2025-Ekim	22990,24	1390,50	695,25
2025-Eylül	22971,48	1346,93	673,47
2025-Ocak	19626,88	1164,38	582,19
2024	18570,40	882,90	441,45
2023-2	15910,06	535,06	267,53
2023-1	12150,09	325,09	162,55
2022-3	9669,63	209,63	104,82
2022-2	9621,25	161,25	80,63
2022-1	4461,25	161,25	80,63
2021	2602,80	105,66	52,83
2020	2084,30	86,59	43,30
2019	1553,48	73,69	36,85
2018	1287,23	55,72	27,86

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapađı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfındaki vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.1208		200 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,070000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,220000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.