

## 25.320.1213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.320.1213 (207-413)</b>
<b>Tanımı</b>	500 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, PN 6-10
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	246862,80	2336,93	1168,47
2025-Kasım	235334,19	2316,88	1158,44
2025-Ekim	228932,26	2259,29	1129,65
2025-Eylül	229121,85	2188,49	1094,25
2025-Ocak	195641,88	1891,88	945,94
2024	153934,65	1434,65	717,33
2023-2	118131,94	869,44	434,72
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	93590,46	527,96	263,98
2022-3	71922,94	340,44	170,22
2022-2	71844,38	261,88	130,94
2022-1	32799,38	261,88	130,94
2021	17445,10	171,58	85,79
2020	13959,43	140,61	70,31
2019	10355,81	119,65	59,83
2018	7698,04	90,90	45,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.320.1213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapađı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfındaki vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.320.1213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.1213		500 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,070000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,300000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,320000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.