

## 25.325.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.325.3201 (228-401)

**Tanımı** 15 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1823,49	226,98	113,49
2025-Kasım	1746,41	225,04	112,52
2025-Ekim	1699,39	219,44	109,72
2025-Eylül	1694,21	212,56	106,28
2025-Ocak	1448,75	183,75	91,88
2024	1050,50	139,25	69,63
2023-2	911,88	84,38	42,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	664,13	51,63	25,82
2022-3	645,31	33,31	16,66
2022-2	637,63	25,63	12,82
2022-1	309,38	25,63	12,82
2021	204,06	16,80	8,40
2020	163,59	13,78	6,89
2019	139,76	11,71	5,86
2018	102,00	7,85	3,93

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.325.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmali, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.325.3201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.3201		15 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.