

## 25.350.2011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.350.2011 (216-411)

**Tanımı** Debisi m<sup>3</sup>/h: 12,1-25 Basıncım SS (0,50-2,00) Pa: 4500-18000, Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 2.950 devir/dakika'ya kadar

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	37975,57	2042,78	1021,39
2025-Kasım	37568,41	2025,26	1012,63
2025-Ekim	37069,39	1974,92	987,46
2025-Eylül	36293,27	1913,03	956,52
2025-Ocak	29970,00	1653,75	826,88
2024	23033,25	1253,25	626,63
2023-2	16891,88	759,38	379,69
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12873,38	464,63	232,32
2022-3	9485,78	299,82	149,91
2022-2	9416,59	230,63	115,32
2022-1	6654,38	230,63	115,32
2021	3563,29	151,15	75,58
2020	2651,38	123,87	61,94
2019	1910,78	105,42	52,71
2018	1494,00	72,45	36,23

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.350.2011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip), gövdesi dökme demirden, çarkı kompozit malzemedenden veya dökme demirden imal edilmiş, 2900 d/dk devir hızında çalışan sabit devirli sirkülasyon pompalarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklere Dair Tebliğ"ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze olması durumunda motor güçlerinde motor verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasının işyerinde temini ve çalışır halde yerine montajı.

BFT 25.350.1000'deki 1450 devir/min. pompa montajlı birim fiyatları ve montaj bedelleri % 10 eksiltilecek uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.350.2011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.