

25.350.2018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.350.2018 (216-418)

Tanımı Debisi m³/h: 60,1-100 Basıncım SS (1,00-3,50) Pa: 9000-31500, Sirkülasyon pompası, düz boruya takılan tip, kuru rotorlu 2.950 devir/dakika'ya kadar

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	56704,73	3412,29	1706,15
2025-Kasım	56097,59	3383,01	1691,51
2025-Ekim	55348,07	3298,91	1649,46
2025-Eylül	54185,36	3195,54	1597,77
2025-Ocak	44758,69	2762,44	1381,22
2024	34392,15	2093,40	1046,70
2023-2	25185,94	1268,44	634,22
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	19170,00	776,25	388,13
2022-3	12759,58	500,90	250,45
2022-2	12643,99	385,32	192,66
2022-1	8957,82	385,32	192,66
2021	4802,05	252,53	126,27
2020	3576,96	206,95	103,48
2019	2583,28	176,12	88,06
2018	1980,00	84,60	42,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.350.2018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kuru rotorlu, düz boruya takılabilen (inline tip), gövdesi dökme demirden, çarkı kompozit malzemedden veya dökme demirden imal edilmiş, 2900 d/dk devir hızında çalışan sabit devirli sirkülasyon pompalarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklere Dair Tebliğ"ne göre 0,75 kW ve üzeri trifaze olması durumunda motor güçlerinde motor verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak şekilde teçhiz edilmiş olan kuru rotorlu sirkülasyon pompasının işyerinde temini ve çalışır halde yerine montajı.

BFT 25.350.1000'deki 1450 devir/min. pompa montajlı birim fiyatları ve montaj bedelleri % 10 eksiltilek uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.350.2018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.