

## 25.345.4101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.345.4101 (212-432)</b>
<b>Tanımı</b>	DN 20 (3/4") Vidalı, Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar (TS 10624)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3990,20	286,03	143,02
2025-Kasım	3813,43	283,59	141,80
2025-Ekim	3710,26	276,54	138,27
2025-Eylül	3705,54	267,86	133,93
2025-Ocak	3166,56	231,56	115,78
2024	2600,38	175,38	87,69
2023-2	2126,25	106,25	53,13
2023-1	1619,19	65,44	32,72
2022-3	1521,06	42,25	21,13
2022-2	1511,33	32,51	16,26
2022-1	928,76	32,51	16,26
2021	496,98	21,31	10,65
2020	397,99	17,46	8,73
2019	319,30	14,88	7,44
2018	251,00	11,30	5,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.345.4101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretli, filtreli regülatör doğalgaz veya LPG basıncını düşürmek veya stabil tutmak çıkış basıncındaki sorunlarda gaz akışını durdurmak için kullanılan filtreli emniyet kapatmalı regülatörlerin işyerinde temini ve yerinde montajı.

## 25.345.4101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.4101		DN20 (3/4") Vidalı / Filtreli Regülatörler 1bar'a kadar / Doğalgaz Filtreli Emniyet Kapatmalı Regülatör (TS 10624) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.