25.307.1405/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.307.1405/A**
Tanımı	Ø 50-110 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1373,36	430,05	215,03
2025-Kasım	1366,83	426,37	213,19
2025-Ekim	1348,31	415,78	207,89
2025-Eylül	1323,71	402,74	201,37
2025-Ocak	1141,15	348,15	174,08
2024	829,08	263,58	131,79
2023-2	630,90	159,65	79,83
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	461,25	98,88	49,44
2022-3	424,94	63,87	31,94
2022-2	410,20	49,13	24,57
2022-1	213,25	49,13	24,57
2021	123,50	31,59	15,80
2020	102,05	25,87	12,94
2019	97,63	22,01	11,01
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1405/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1405/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.