

25.307.1410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1410

Tanımı Ø 125-225 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3732,88	501,83	250,92
2025-Kasım	3718,90	497,53	248,77
2025-Ekim	3679,34	485,15	242,58
2025-Eylül	3624,53	469,95	234,98
2025-Ocak	3122,50	406,25	203,13
2024	2497,50	307,50	153,75
2023-2	2376,25	186,25	93,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1799,38	115,63	57,82
2022-3	1757,69	74,69	37,35
2022-2	1740,44	57,44	28,72
2022-1	822,44	57,44	28,72
2021	474,00	37,70	18,85
2020	394,00	30,90	15,45
2019	388,70	26,24	13,12
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1410		Çap Ø 125, Muhafaza çapı 225, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.