25.325.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.325.1102** **(221-102)**
Tanımı	20 Ø mm (3/4"), Pislik tutucu, PN-16, buhar için, pres döküm vidalı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	505,98	201,50	100,75
2025-Kasım	489,93	199,78	99,89
2025-Ekim	477,06	194,81	97,41
2025-Eylül	471,26	188,70	94,35
2025-Ocak	404,38	163,13	81,57
2024	342,19	113,44	56,72
2023-2	221,26	68,76	34,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	150,35	41,60	20,80
2022-3	125,14	26,83	13,42
2022-2	118,94	20,63	10,32
2022-1	69,63	20,63	10,32
2021	42,00	13,51	6,76
2020	33,85	11,06	5,53
2019	28,11	9,43	4,72
2018	21,00	5,40	2,70

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı.
Not: Filtre hassasiyeti;
DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,
DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,
DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek
şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.1102		20 Ø mm. (3/4") / Pislik tutucu, PN-16, buhar için pres döküm vidalı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.