25.345.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.345.1109** **(213-319)**
Tanımı	DN 100 (4") flanşlı, Kullanım basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde açık
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22028,15	856,94	428,47
2025-Kasım	21024,38	849,59	424,80
2025-Ekim	20453,98	828,49	414,25
2025-Eylül	20450,55	802,51	401,26
2025-Ocak	17468,75	693,75	346,88
2024	13426,00	526,00	263,00
2023-2	13218,75	318,75	159,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10115,25	194,00	97,00
2022-3	10045,75	125,13	62,57
2022-2	10016,88	96,25	48,13
2022-1	6108,75	96,25	48,13
2021	3255,21	63,06	31,53
2020	2605,40	51,68	25,84
2019	2086,96	43,98	21,99
2018	1570,00	16,40	8,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1109		DN 100 (4”) flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar’a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.