

## 25.345.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.345.1111 (213-321)

**Tanımı** DN 150 (6") flanşlı, Kullanım basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde açık

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	43700,61	1058,45	529,23
2025-Kasım	41684,58	1049,36	524,68
2025-Ekim	40552,14	1023,30	511,65
2025-Eylül	40565,46	991,21	495,61
2025-Ocak	34644,38	856,88	428,44
2024	26637,25	649,75	324,88
2023-2	26381,25	393,75	196,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	20226,88	239,38	119,69
2022-3	20140,00	154,38	77,19
2022-2	20104,38	118,75	59,38
2022-1	12231,25	118,75	59,38
2021	6508,98	77,80	38,90
2020	5208,70	63,76	31,88
2019	4170,20	54,25	27,13
2018	3150,00	20,00	10,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.345.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

## 25.345.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1111		DN 150 (6") flanşlı / Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.