

25.202.2110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.202.2110 (152-2110)

Tanımı (500.000 kcal/h) 580 kW, 3 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	6797,28	455,40	227,70
2008	9750,00	652,00	326,00
2006	8823,10	590,70	295,35
2012	8704,00	582,00	291,00
2020	21051,45	1785,03	892,52
2007	9370,33	627,00	313,50
2005	8021,00	537,00	268,50
2011	11697,50	752,15	391,13
2004	8020,79	537,38	268,69
2010	11247,60	752,15	376,08
2009	10920,00	730,25	365,13
2017	10240,00	885,00	442,50
2013	8269,00	582,00	291,00
2014	9270,00	676,00	338,00
2015	9780,00	751,00	375,50
2019	15487,81	1526,63	763,32
2018	12100,00	1060,00	530,00
2016	8970,00	843,00	421,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.202.2110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI KALORİFER KAZANI:

SIVI VE GAZ YAKITLI:

?Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

?Sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı Projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri BFT 25.202.0000 pozuna uygun

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.202.2110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.