

## 25.305.8405/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8405/A (204-961/2/A)

**Tanımı** PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 20x2,0 mm, (Bina içinde, %25 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	70,64	24,18	12,09
2025-Kasım	70,29	23,95	11,98
2025-Ekim	69,30	23,36	11,68
2025-Eylül	68,00	22,64	11,32
2025-Ocak	58,64	19,58	9,79
2024	43,74	14,83	7,42
2023-2	27,60	9,00	4,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	19,74	5,51	2,76
2022-3	13,38	3,58	1,79
2022-2	12,54	2,74	1,37
2022-1	8,68	2,74	1,37
2021	5,25	1,79	0,90
2020	4,63	1,48	0,74
2019	4,11	1,25	0,63
2018	3,38	0,75	0,38

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.8405/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4; 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, silan katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %65 çapraz bağ oranına sahip; polietilen (PE-Xb) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

## 25.305.8405/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.