

25.305.8405/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8405/B (204-961/2/B)

Tanımı PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 20x2,0 mm, (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 67,81 | 23,21 | 11,61 |
| 2025-Kasım | 67,48 | 22,99 | 11,50 |
| 2025-Ekim | 66,53 | 22,43 | 11,22 |
| 2025-Eylül | 65,28 | 21,73 | 10,87 |
| 2025-Ocak | 56,29 | 18,79 | 9,40 |
| 2024 | 41,99 | 14,23 | 7,12 |
| 2023-2 | 26,50 | 8,64 | 4,32 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 18,95 | 5,29 | 2,65 |
| 2022-3 | 12,84 | 3,43 | 1,72 |
| 2022-2 | 12,04 | 2,63 | 1,32 |
| 2022-1 | 8,33 | 2,63 | 1,32 |
| 2021 | 5,04 | 1,72 | 0,86 |
| 2020 | 4,44 | 1,42 | 0,71 |
| 2019 | 3,95 | 1,20 | 0,60 |
| 2018 | 3,24 | 0,72 | 0,36 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8405/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4; 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, silan katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %65 çapraz bağ oranına sahip; polietilen (PE-Xb) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8405/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.