

25.307.1105/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1105/A (204-4105/A)

Tanımı Anma ölçüsü 1½", muhafaza dış çapı 110 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1342,78	459,15	229,58
2025-Kasım	1334,84	455,21	227,61
2025-Ekim	1309,20	443,92	221,96
2025-Eylül	1281,97	429,99	215,00
2025-Ocak	1172,85	371,72	185,86
2024	863,04	260,17	130,09
2023-2	620,75	157,63	78,82
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	439,74	96,86	48,43
2022-3	403,95	62,53	31,27
2022-2	389,53	48,11	24,06
2022-1	203,31	48,11	24,06
2021	117,31	31,54	15,77
2020	81,17	25,84	12,92
2019	71,41	22,01	11,01
2018	57,46	11,38	5,69

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1105/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1105/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.