25.307.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.307.1108** **(204-4108)**
Tanımı	Anma ölçüsü 3", muhafaza dış çapı 160 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1670,20	445,86	222,93
2025-Kasım	1660,80	442,03	221,02
2025-Ekim	1629,91	431,03	215,52
2025-Eylül	1597,98	417,53	208,77
2025-Ocak	1470,94	360,94	180,47
2024	1133,38	273,38	136,69
2023-2	853,13	165,63	82,82
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	610,69	101,94	50,97
2022-3	574,56	65,81	32,91
2022-2	559,39	50,64	25,32
2022-1	281,89	50,64	25,32
2021	162,36	33,20	16,60
2020	110,53	27,20	13,60
2019	97,56	23,16	11,58
2018	82,50	13,10	6,55

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1108		3" 160 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,550000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,550000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.