

25.307.1110/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.307.1110/A (204-4110/A)

Tanımı Anma ölçüsü 5", muhafaza dış çapı 225 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli, %30 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3285,62	666,94	333,47
2025-Kasım	3267,98	661,18	330,59
2025-Ekim	3208,99	644,75	322,38
2025-Eylül	3149,37	624,56	312,28
2025-Ocak	2914,03	539,90	269,95
2024	2340,65	403,65	201,83
2023-2	1858,19	244,57	122,29
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1344,59	150,22	75,11
2022-3	1291,02	96,97	48,49
2022-2	1268,64	74,59	37,30
2022-1	617,34	74,59	37,30
2021	358,07	48,89	24,45
2020	239,54	40,08	20,04
2019	212,21	34,11	17,06
2018	175,50	22,23	11,12

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1110/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

25.307.1110/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.