

25.320.7106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.7106 (211-1107)

Tanımı 50 Ø mm (2"), Statik balans vanası, ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, vidalı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7909,91	1058,45	529,23
2025-Kasım	7578,36	1049,36	524,68
2025-Ekim	7374,53	1023,30	511,65
2025-Eylül	7349,74	991,21	495,61
2025-Ocak	6285,63	856,88	428,44
2024	5584,75	649,75	324,88
2023-2	4506,25	393,75	196,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3176,88	239,38	119,69
2022-3	2179,75	154,38	77,19
2022-2	2144,13	118,75	59,38
2022-1	1443,75	118,75	59,38
2021	821,78	77,80	38,90
2020	658,94	63,76	31,88
2019	542,10	54,25	27,13
2018	504,00	33,10	16,55

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.7106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

PN 16-PN 25 basınç sınıfında, gövdesi ve kafa parçası bronz dökümden, klape ve mil çinko oluşumuna mukavim pirinç malzemeden imal edilmiş, klapesi PTFE contalı, çift o-ring ile mil sızdırmazlığı sağlanmış, içten dişli (vidalı), balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. Isıtma, soğutma, HVAC ve kızgın su tesisatlarında kullanılmak üzere iki adet ölçüm noktası volanın bir tarafında yer alan, iki skala (ana ayar/hassas ayar skalaları) ile ön ayar değeri okunabilen, suyun vana mili etrafında dönerek ölçme noktasına ulaşmasını sağlayacak ölçme haznesi bulunan, debi, basınç farkı ve sıcaklık ölçümüne olanak sağlayan iki adet ölçüm noktası bulunan, ayarlanan değerde vananın açılmasını engelleme özelliği bulunan ve mühür takmaya olanak sağlanan, balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.7106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.7106		50 Ø mm (2 ") / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.