

25.320.7204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.7204 (211-1204)

Tanımı 125 Ø mm, Statik balans vanası, ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	26684,69	2042,79	1021,40
2025-Kasım	25507,39	2025,25	1012,63
2025-Ekim	24817,71	1974,93	987,47
2025-Eylül	24782,05	1913,03	956,52
2025-Ocak	21178,75	1653,75	826,88
2024	18228,25	1253,25	626,63
2023-2	16184,38	759,38	379,69
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13314,63	464,63	232,32
2022-3	7436,06	299,81	149,91
2022-2	7366,88	230,63	115,32
2022-1	6718,13	230,63	115,32
2021	4434,81	151,15	75,58
2020	3550,81	123,88	61,94
2019	3165,18	105,41	52,71
2018	3070,00	142,00	71,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.7204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

PN 16 basınç sınıfında, gövdesi GG-25 demir döküm malzemedden, kafa parçası bronz dökümden, mil ve vana klapesi çinko oluşumuna mukavim piriç malzemedden imal edilmiş, klapesi PTFE contalı flanşlı balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

Isıtma, soğutma, HVAC ve kızgın su tesisatlarında kullanılmak üzere iki adet ölçüm noktası volanın bir tarafında yer alan, iki skala (ana ayar/hassas ayar skalaları) ile ön ayar değeri okunabilen, suyun vana mili etrafında dönerek ölçme noktasına ulaşmasını sağlayacak ölçme haznesi bulunan, debi, basınç farkı ve sıcaklık ölçümüne olanak sağlayan iki adet ölçüm noktası bulunan, ayarlanan değerde vananın açılmasını engelleme özelliđi bulunan ve mühür takmaya olanak sağlanan, balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.7204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.7204		125 Ø mm / Statik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için flanşlı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,900000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.