

25.320.7305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.7305 (211-1305)

Tanımı 40 Ø mm (1 ½"), Dinamik balans vanası, ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları için, vidalı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12767,31	966,96	483,48
2025-Kasım	12203,64	958,68	479,34
2025-Ekim	11873,64	934,84	467,42
2025-Eylül	11856,91	905,55	452,78
2025-Ocak	10132,81	782,81	391,41
2024	9943,13	593,13	296,57
2023-2	7839,38	359,38	179,69
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5562,81	220,31	110,16
2022-3	3379,96	142,19	71,10
2022-2	3347,16	109,39	54,70
2022-1	1671,89	109,39	54,70
2021	898,95	71,70	35,85
2020	720,55	58,75	29,38
2019	711,81	50,01	25,01
2018	603,00	31,70	15,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.7305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Isıtma, soğutma ve HVAC tesisatlarında kullanılmak üzere gövdesi dökme pirinç, kartuşu plastik esaslı malzemeden, yayı paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş, debi ölçüm noktaları bulunan, PN 16 sınıfı dinamik balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

15Ø (1/2") ve 20Ø (3/4") ölçülerinde dişli (iç vidalı), 25Ø (1") - 40Ø (1½") ölçüleri arası dişli (dış vidalı) kartuşlu dinamik balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

Isıtma, soğutma, HVAC ve kızgın su tesisatlarında kullanılmak üzere iki adet ölçüm noktası volanın bir tarafında yer alan, iki skala (ana ayar/hassas ayar skalaları) ile ön ayar değeri okunabilen, suyun vana mili etrafında dönerek ölçme noktasına ulaşmasını sağlayacak ölçme haznesi bulunan, debi, basınç farkı ve sıcaklık ölçümüne olanak sağlayan iki adet ölçüm noktası bulunan, ayarlanan değerde vananın açılmasını engelleme özelliği bulunan ve mühür takmaya olanak sağlanan, balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.7305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.7305		40 Ø mm (1 1/2") / Dinamik balans vanası , ısıtma, soğutma ve HVAC tesisatları içinvidalı / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,250000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.