

25.320.7408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.7408 (211-1408)

Tanımı 250 Ø mm, Dinamik balans vanası, ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları için, wafer tip

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	294985,34	2816,36	1408,18
2025-Kasım	281210,29	2792,19	1396,10
2025-Ekim	273560,43	2722,79	1361,40
2025-Eylül	273786,24	2637,46	1318,73
2025-Ocak	233780,00	2280,00	1140,00
2024	179727,75	1727,75	863,88
2023-2	119646,88	1046,88	523,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	85353,38	640,88	320,44
2022-3	51751,15	413,56	206,78
2022-2	51655,71	318,13	159,07
2022-1	36718,13	318,13	159,07
2021	20349,96	208,50	104,25
2020	16284,05	170,88	85,44
2019	13800,64	145,41	72,71
2018	12210,00	422,00	211,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.7408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Isıtma, soğutma ve HVAC tesisatlarında kullanılmak üzere gövdesi sfero döküm, kartuşu 304 paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş, debi ölçüm noktaları bulunan PN 16 sınıfı, flanşlar arası sıkıştırmalı tip bağlantılı, kartuşlu dinamik balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. Isıtma, soğutma, HVAC ve kızgın su tesisatlarında kullanılmak üzere iki adet ölçüm noktası volanın bir tarafında yer alan, iki skala (ana ayar/hassas ayar skalaları) ile ön ayar değeri okunabilen, suyun vana mili etrafında dönerek ölçme noktasına ulaşmasını sağlayacak ölçme haznesi bulunan, debi, basınç farkı ve sıcaklık ölçümüne olanak sağlayan iki adet ölçüm noktası bulunan, ayarlanan değerde vananın açılmasını engelleme özelliği bulunan ve mühür takmaya olanak sağlanan, balans vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.7408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.7408		250 Ø mm / Dinamik balans vanası , ısıtma,soğutma ve HVAC tesisatları içinwafer tip / Balans Vanaları . (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.