

## 25.337.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.337.2202 (225-222)</b>
<b>Tanımı</b>	65 Ø mm, Flanşlı Tortu Ayırıcı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10646,98	1134,89	567,45
2025-Kasım	10594,03	1125,15	562,58
2025-Ekim	10411,48	1097,19	548,60
2025-Eylül	10233,93	1062,80	531,40
2025-Ocak	9542,50	918,75	459,38
2024	6445,00	696,25	348,13
2023-2	4679,38	421,88	210,94
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3805,63	258,13	129,07
2022-3	3714,06	166,56	83,28
2022-2	3675,63	128,13	64,07
2022-1	2278,13	128,13	64,07
2021	1224,85	83,98	41,99
2020	981,53	68,83	34,42
2019	888,29	58,56	29,28
2018	996,00	202,00	101,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.337.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Isıtma sisteminde oluşan tortuyu tahliye etmek için TS ISO 1129 standartlarına uygun PN16 sınıfında imal edilmiş, tortu tutucu bölümde paslanmaz çelik veya muadili tortu toplayıcı perdesi olan, gövdenin alt kısmında tortu tahliyesi için küresel vanası bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen tortu ayırıcısının işyerinde temini ve montajının yapılması.

## 25.337.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.337.2202		65 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.