

25.305.8204/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.8204/C (204-920/2-5/C)
Tanımı	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x4,4 mm (10 bar), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	471,49	24,97	12,49
2025-Kasım	469,93	24,75	12,38
2025-Ekim	465,58	24,15	12,08
2025-Eylül	459,34	23,39	11,70
2025-Ocak	395,59	20,22	10,11
2024	293,07	15,32	7,66
2023-2	214,16	9,28	4,64
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	162,43	5,68	2,84
2022-3	119,38	3,67	1,84
2022-2	118,54	2,84	1,42
2022-1	72,96	2,84	1,42
2021	38,95	1,85	0,93
2020	35,26	1,52	0,76
2019	34,06	1,30	0,65
2018	32,12	0,77	0,39

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8204/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8204/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.