

## 25.305.8205/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8205/A (204-920/2-6/A)

**Tanımı** PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x5,5 mm (10 bar), (Bina içinde, %25 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	773,69	28,38	14,19
2025-Kasım	771,20	28,13	14,07
2025-Ekim	764,25	27,44	13,72
2025-Eylül	754,25	26,58	13,29
2025-Ocak	649,54	22,98	11,49
2024	481,48	17,41	8,71
2023-2	354,30	10,55	5,28
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	270,51	6,45	3,23
2022-3	198,83	4,18	2,09
2022-2	197,88	3,23	1,62
2022-1	121,19	3,23	1,62
2021	64,69	2,10	1,05
2020	58,63	1,73	0,87
2019	56,73	1,48	0,74
2018	53,75	0,88	0,44

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.8205/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

## 25.305.8205/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.