

## 25.305.8401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.305.8401 (204-960/1)</b>
<b>Tanımı</b>	PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm (Montaj malzemesi bedeli hariç)
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	52,94	19,34	9,67
2025-Kasım	52,66	19,16	9,58
2025-Ekim	51,91	18,69	9,35
2025-Eylül	50,93	18,11	9,06
2025-Ocak	43,91	15,66	7,83
2024	32,74	11,86	5,93
2023-2	22,08	7,20	3,60
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15,85	4,41	2,21
2022-3	12,35	2,86	1,43
2022-2	11,68	2,19	1,10
2022-1	7,94	2,19	1,10
2021	4,64	1,43	0,71
2020	4,10	1,18	0,59
2019	3,66	1,00	0,50
2018	2,70	0,60	0,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.8401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4; 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, silan katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %65 çapraz bağ oranına sahip; polietilen (PE-Xb) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

## 25.305.8401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.305.8401		PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm / PE-Xb Borular / Pex Borular (Çapraz Bağlı Polietilen) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,025000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,025000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.