25.334.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.334.1100** **(222-100)**
Tanımı	KONDENSTOPLAR (KONDENS AYIRICILAR) (Ölçü: Adet, İhzarat: %80). Termodinamik tip, vidalı
Birimi	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.334.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

40 Atmosfer işletme basıncında, 250 °C sıcaklığa kadar dayanıklı, gövde, kapak, disk ve oturma yüzeyleri paslanmaz çelikten, TSE kalite belgeli kondenstopun işyerinde temini, yerine monte edilmesi ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.334.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.